



Märkus:  
Tuletõkkeelbiviigud tihendada, nii et tarindi tulepüvisus ei väheneks.  
Õhukanali viimisel pööningule kasutada maksimaalselt ära olemasolevaid avasid.

- Torustik asukohaga pööningul
- Torustik asukohaga lae all, ripplae kohal
- Torustik asukohaga põranda all või sees
- Torustik asukohaga põranda kohal
- MS Mürasummuti
- TK Tuletõkkeklapp EIS60
- Si50, Ei60 Soojusisolatsioon/mat paksus; tuletõkke isolatsioon/tulep klass
- URH-125 Õhujootaja tüüp (näitlik tootja Halton)
- 20 Õhuhulk l/s
- up Uksealune pilu
- ur Siirdõhu rest 600x200

HENRI PROJEKT		J. V. Jannseni 33 Pärnu 80044 Eesti		Telefon/faks 443 1837	
Insener	K.Kuus	27.02.17	Lääne maakond, Lääne-Nigula vald	TAEBLA ALEVİK, LASTENIA TN 11	projekt@henriprojekt.ee
			Taebila lasteaia osaline rekonstrueerimine	Põhiprojekt	TÖÖ -
			Lääne-Nigula vallavalitsus	VENTILATSIOON	Leht KV-2
Pr.juht	I. Selgal		PÕHIKORRUSE PLAAN		Mõõt 1:100