

TULEKAITSEKTSIOONIDE (TKS) PINDALAD:

TKS-1 1-kr vestibüül-aula-söögisaal	457,3 m ²
TKS-1 vestibüül-aula-õdu-söögisaal kokku	646,9 m ²
TKS-2 1-kr lava-ladu-laadimisruum	61,6 m ²
TKS-3 Saali abir.evak.trepikoda	10,7 m ²
TKS-4 Saali abir.evak.trepikoda	11,1 m ²
TKS-5 VM evak.trepikoda,wc-d	109,2 m ²
TKS-6 VM 1. korruse tööruumid	179,7 m ²
TKS-7 Tehnorum 1	14,3 m ²
TKS-8 Päästemeeskonna infopunkt	3,2 m ²
TKS-9 Tehnorum 2	14,5 m ²
TKS-10 Kooli spordisaal	571,0 m ²
TKS-10 Kooli spordisaal 1., 2. krs kokku	650,0 m ²
TKS-11 Kooli spordisaali ladu	30,6 m ²
TKS-12 1. ja 2.korruse klassikorpuse kokku	1282,0 m ²
TKS-13 Elektrikilbid	4,7 m ²
TKS-14 Lava tagaruumide koridor	17,1 m ²
TKS-15 Söökla-köök	389,8 m ²

- TK Tingmärgid:
- Evakuatsiooniala
 - Väljumistee
 - evakuatsioonitee
 - Evakuatsioonipääs
 - Evakuatsioonipääs ja tuletõkkeuks
 - Ühiskasutusala
 - Tuletõkke sektiooni piir EI60
 - Tuletõkke sektiooni piir EI90
 - Tuletõkke sektiooni piir EI120

